

Dobrzyńewo Duże, dn. 12.04.2021 r.

Sz. P. Ireneusz Lewkowski

Radny Gminy Dobrzyńewo Duże

W odpowiedzi na kwestie poruszane w interpelacji zgłoszonej dnia 29 marca 2021 r. przedstawiam następujące informacje:

ad. pkt 1. W rozmowach z Panem niejednokrotnie poruszałem temat zatrudnienia go na etat jako kierowcę samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Dobrzyńewo Duże. Odrzucił powyższą propozycję. Ponadto poruszając tę kwestię na tegorocznym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Dobrzyńewo Duże osoby uprawnione do kierowania pojazdem uprzywilejowanym także nie wykazały zainteresowania takim etatem. Z ewidencji kart udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych wynika, że P. 1 praktycznie w 100 % był dyspozycyjny i uczestniczył w zdarzeniach.

ad. pkt 2. Pracownicy Urzędu Gminy dokonali oględzin pomieszczeń będących w użyczeniu OSP w Dobrzyńewie Dużym. Stwierdzono, że do dyspozycji strażaków, poza pomieszczeniem do przechowywania wozu strażackiego, jest pomieszczenie o pow. 29,05 m² wraz z wc, a także dwa pomieszczenia o łącznej pow. 26,70 m². Wspomniane dwa pomieszczenia wymagają przeprowadzenia remontu i dostęp do nich odbywa się przez odrębne drzwi zewnętrzne, znajdujące się obok drzwi garażowych. Wykonanie nowego otworu drzwiowego w ścianie nośnej budynku wymaga dokonania wizji lokalnej, analizy dokumentacji projektowej, wykonania odkrywek ściany nośnej w celu określenia obecnego stanu technicznego budynku z uwzględnieniem konieczności wykonania zaktualizowanych obliczeń budynku i w zależności od otrzymanych wyników zaproponowania ewentualnego rozwiązania konstrukcyjnego dokonanego przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane. Po wstępnej weryfikacji brak jest możliwości wykonania danego otworu ze względu na konieczność wykonania schodów, które uniemożliwią przechowywanie wozu strażackiego oraz brak informacji o wyrażeniu zgody na przekazanie kolejnego pomieszczenia przez dyrektora GCK.

Ponadto pragnę zaznaczyć, że zarówno MDP w Dobrzyńewo Duże jak i OSP korzysta także z pomieszczeń w Gminnym Centrum Kultury każdorazowo udostępnianych przez osobę zarządzającą obiektem. Nigdy nie otrzymywałem sygnałów o ewentualnych problemach związanych z odmową korzystania z innych pomieszczeń GCK.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń UG
w dniach od 16.04 - 04.05.2021
Zarejestrowano w rejestrze
pod poz. 107/gc

OPUBLIKOWANO W BIP
dnia 13.04.2021 r.
jp.

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski